



ОРГАН ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
БУДІВЕЛЬНОГО ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СВІТОВІ СТАНДАРТИ»

СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі

органу оцінки відповідності за №

UA.GS.2.08.001-24

Термін дії з

«21» лютого 2024 р.

до

«20» лютого 2027 р.

Продукція

Вентилятори димовидалення радіальні з назад
загнутими лопатками серії SEF-M 35 ... SEF-M 125
класу вогнестійкості F600 (120)

28.25.20 - 50.00

Код ДКПП

Відповідає вимогам

ДСТУ EN 12101-3:2017 (EN 12101-3:2015 IDT), п. 4.4
(щодо класу вогнестійкості F600 (120));
ТУ У 28.2-35851853-007:2021, щодо здатності вентилятора
виконувати свої функції з переміщення газів (диму)
з температурою 600 °C протягом 120 хв.

Виробник

ТОВ 'ВЕНТ-СЕРВІС', ЄДРПОУ 35851853
03061, м. Київ, проспект Відрадний, буд. 95 (літ. А2), офіс 230
(адреса виробництва: 03061, м. Київ, проспект Відрадний, буд. 95 Б2)

Сертифікат видано

ТОВ 'ВЕНТ-СЕРВІС', ЄДРПОУ 35851853
03061, м. Київ, проспект Відрадний, буд. 95 (літ. А2), офіс 230

Додаткова інформація

Продукція виготовляється серійно з 21.02.2024р. до 20.02.2027р.
Періодичність технічного нагляду – один раз протягом
терміну дії сертифікату відповідності

Сертифікат видано

Органом оцінки відповідності та сертифікації продукції
будівельного та протипожежного призначення ТОВ 'СВІТОВІ СТАНДАРТИ'
місцезнаходження ООВ: 02125, м. Київ, вул. В. Шимановського, буд. 2/1, офіс 322
тел.: +380 95 004 99 25; e-mail: namis.kiev@ukr.net

На підставі

Протокол сертифікаційних випробувань № 1/СВД-24 від 19.02.2024р.
ВЦ ТОВ 'ТЕСТ', атестат про акредитацію № 20365 дійсний до 10.04.2024р.;
Акт обстеження виробництва від 02.10.2023р.

Заступник керівника органу
оцінки відповідності продукції



Євгеній ТКАЧЕНКО

Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі органу оцінки відповідності