



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 08 » 07 2021 року

№ 12.2-18-1 / 14096

Об'єкт експертизи: Установки для вентиляції та кондиціонування повітря моделей «GlobalStar» (GS) типорозмір (3-100); «CrossStar» (CS) типорозмір (1-4); «CrossStar mini» (CS mini) типорозмір (250-1000); «EcoStar» (ES) типорозмір (150-1500); «SkyStar» (SS) типорозмір (1-4); «SkyStar mini» (SS mini) типорозмір (100-315); «PoolStar» (PS) типорозмір (3-32); «PoolStar compact» (PS compact) типорозмір (1-3); «GreenSTR» типорозмір (3-25); «SlimStar» типорозмір (150-2500), TopStar (TS) типорозмір (3-9); RoofStar (RS) типорозмір (5-32); «DryStar» (DS) типорозмір (1-10)

виготовлені у відповідності із - ТУ У 28.2-35851853-006:2020 «УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 28.25.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для вентиляції та кондиціонування повітря промислових, громадських, побутових приміщень, медичних, фармацевтичних закладів, чистих приміщень

Країна-виробник: Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ-СЕРВІС», 03061, м. Київ, проспект Відрадний, буд. 95 (літ.А2), офіс 230, код за ЄДРПОУ: 35851853; Адреса виробництва: м. Київ, проспект Відрадний, 95 Б2

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ-СЕРВІС», Україна, 03061, м. Київ, проспект Відрадний, буд. 95 (літ.А2), офіс 230, код за ЄДРПОУ: 35851853

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Установки для вентиляції та кондиціонування повітря моделей «GlobalStar» (GS) типорозмір (3-100); «CrossStar» (CS) типорозмір (1-4); «CrossStar mini» (CS mini) типорозмір (250-1000); «EcoStar» (ES) типорозмір (150-1500); «SkyStar» (SS) типорозмір (1-4); «SkyStar mini» (SS mini) типорозмір (100-315); «PoolStar» (PS) типорозмір (3-32); «PoolStar compact» (PS compact) типорозмір (1-3); «GreenSTR» типорозмір (3-25); «SlimStar» типорозмір (150-2500), TopStar (TS) типорозмір (3-9); RoofStar (RS) типорозмір (5-32); «DryStar» (DS) типорозмір (1-10) відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: рівень напруженості ЕМП 50 Гц за електричною складовою (ДР) -5кВ/м, за магнітною складовою – 1,4 кА/м відповідно до ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»; еквівалентний рівень шуму (ГДР – 80 дБА) відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При експлуатації обладнання необхідно здійснювати контроль за рівнем напруженості електричного та магнітного полів - згідно з ДСН 3.3.6.096-2002, еквівалентним рівнем шуму згідно з ДСН 3.3.6.037-99. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Установки для вентиляції та кондиціонування повітря моделей «GlobalStar» (GS) типорозмір (3-100); «CrossStar» (CS) типорозмір (1-4); «CrossStar mini» (CS mini) типорозмір (250-1000); «EcoStar» (ES) типорозмір (150-1500); «SkyStar» (SS) типорозмір (1-4); «SkyStar mini» (SS mini) типорозмір (100-315); «PoolStar» (PS) типорозмір (3-32); «PoolStar compact» (PS compact) типорозмір (1-3); «GreenSTR» типорозмір (3-25); «SlimStar» типорозмір (150-2500), TopStar (TS) типорозмір (3-9); RoofStar (RS) типорозмір (5-32); «DryStar» (DS) типорозмір (1-10), відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 28.2-35851853-006:2020 «УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 7535 від 14 червня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.